

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«02» апреля 2024 г., 78240131000210106094

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Ленинградской области**

«19» апреля 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2404/006-47/22-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, б. Кутузова, д. 47

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «02» апреля 2024 г., № 2404/006-47/22-В/ПВП, учетный номер проверки 78240131000210106094.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Хабибуллин Дмитрий Эдуардович – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЛО
2. Михайлова Ирина Игоревна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЛО

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Ленинградская, р-н Выборгский, г Выборг, ул Сухова, Дом 7а

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №1 Г. ВЫБОРГА" ИНН 4704021830, адрес регистрации юридического лица: 188800, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ВЫБОРГСКИЙ, ВЫБОРГ, СУХОВА УЛИЦА, ДОМ 7-А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их идентификационные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиал, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «08» апреля 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «19» апреля 2024 года, 15 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 45 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» отсутствует паспорт защитного сооружения — ПРУ №1013-47, разрабатываемый в соответствии с приложением №6 к Приказу МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга", расположенный по адресу: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 7-А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

- Пункт 1.2, абзац второй. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Определен статус защитного сооружения как объекта ГО наличием паспорта ЗС ГО
Срок устранения нарушения:
30.09.2024
2. Нарушена гидронизоляция защитного сооружения (ПРУ) гражданской обороны. Защитное сооружение гражданской обороны частично затоплено канализационными и сточными водами. Отмостка с трещинами, сколами, обвалами. Помещения ЗС ГО должны быть сухими. Температура в этих помещениях в зимнее и летнее время должна поддерживаться в соответствии с требованиями проектной документации.. Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга", расположенный по адресу: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 7-А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.7. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Помещения защитного сооружения гражданской обороны содержатся сухими
Срок устранения нарушения:
30.09.2024
3. Пути движения, входы в ЗС ГО (ПРУ) и аварийные выходы должны быть свободными, не допускается их загромождение. Фактически осмотром установлено, в ПРУ имеется два входа и 3 аварийных выхода (лазы), которые не защищены от атмосферных осадков и поверхностных вод, а также один из них заблокирован и используется как помещения для хранения уборочного инвентаря. . Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга", расположенный по адресу: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 7-А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Пути движения, входы в защитное сооружение гражданской обороны и аварийные выходы содержатся свободными
Срок устранения нарушения:
30.09.2024
4. Аварийные выходы (лазы) находятся в полуразрушенном состоянии, засыпаны песком). Фактически осмотром установлено, что в ПРУ предусмотрено 3 лаза, которые не соответствуют действующим нормам (засыпаны песком, обрушены).. Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга", расположенный по адресу: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 7-А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Пути движения, входы в защитное сооружение гражданской обороны и аварийные выходы содержатся свободными
Срок устранения нарушения:
30.09.2024
5. Нарушен контур герметичности всего ПРУ. В помещении ПРУ не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Не заделаны вводы инженерных коммуникаций и инженерных систем защитного сооружения гражданской обороны).. Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга", расположенный по адресу: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 7-А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.2, абзац второй. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в мирное время не допущена перепланировка помещений
Срок устранения нарушения:
30.09.2024
6. По всему ПРУ проходят транзитные инженерные коммуникации, не имеющие клапанов отсекаателей либо запорной арматуры.. Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга", расположенный по адресу: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 7-А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.1, абзац первый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Организацией выполнены при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени
Срок устранения нарушения:
30.09.2024
7. В ПРУ не окрашены в соответствующие цвета инженерные системы электропроводки, водопровода, отопления и пр. Элементы инженерных систем внутри ЗС ГО должны быть окрашены в разные цвета, в соответствии с разделом «Содержание входов в защитные сооружения, защитных устройств и помещений для укрываемых» правил эксплуатации ЗС ГО.. Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга", расположенный по адресу: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 7-А


- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 3.2.10, абзац пятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости хранения горюче-смазочных материалов для ДЭС окрашены в желтый цвет
Срок устранения нарушения:
30.09.2024
8. В ПРУ отсутствует фильтровентиляционное оборудование.. Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга", расположенный по адресу: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 7-А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.3.1.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Организацией производится эксплуатация технических систем защитного сооружения гражданской обороны в соответствии с требованиями технических описаний, инструкций по эксплуатации, а также эксплуатационными схемами, разработанными для каждой технической системы, утвержденными руководителем гражданской обороны организации
Срок устранения нарушения:
30.09.2024
9. В ПРУ электроснабжение частично отсутствует.. Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга", расположенный по адресу: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 7-А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.3.1.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Организацией производится эксплуатация технических систем защитного сооружения гражданской обороны в соответствии с требованиями технических описаний, инструкций по эксплуатации, а также эксплуатационными схемами, разработанными для каждой технической системы, утвержденными руководителем гражданской обороны организации
Срок устранения нарушения:
30.09.2024
10. Лампы в ПРУ эксплуатируются без защитных колпаков, предусмотренных конструкцией.. Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга", расположенный по адресу: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 7-А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.3.1.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Организацией производится эксплуатация технических систем защитного сооружения гражданской обороны в соответствии с требованиями технических описаний, инструкций по эксплуатации, а также эксплуатационными схемами, разработанными для каждой технической системы, утвержденными руководителем гражданской обороны организации
Срок устранения нарушения:
30.09.2024
11. Отсутствуют защитные герметичные двери в защитном сооружении (ПРУ).. Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга", расположенный по адресу: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 7-А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.3.1.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Организацией производится эксплуатация технических систем защитного сооружения гражданской обороны в соответствии с требованиями технических описаний, инструкций по эксплуатации, а также эксплуатационными схемами, разработанными для каждой технической системы, утвержденными руководителем гражданской обороны организации
Срок устранения нарушения:
30.09.2024
12. В ПРУ отсутствуют сантехнические приборы.. Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга", расположенный по адресу: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 7-А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.3.1.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Организацией производится эксплуатация технических систем защитного сооружения гражданской обороны в соответствии с требованиями технических описаний, инструкций по эксплуатации, а также эксплуатационными схемами, разработанными для каждой технической системы, утвержденными руководителем гражданской обороны организации
Срок устранения нарушения:
30.09.2024
13. Отсутствует документация защитного сооружения (ПРУ).. Место выявления нарушения: МБДОУ "Детский сад №1 г. Выборга", расположенный по адресу: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сухова, д. 7-А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Подраздел 3.6, пункт 1. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется паспорт защитного сооружения гражданской обороны с

обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений
Срок устранения нарушения:
30.09.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, ссылки на являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЛО Михайлова Ирина Игоревна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Михайлова Ирина Игоревна - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЛО (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 88131823166, e-mail: ondviborg@47.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:
Получено в-т. у представителя ООО "Вет сад" г. Выборга

«15» часов «00» минут «14» 04 20 24 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

